

Утверждаю:
Председатель правления
СНТ «Фруктовый Сад»

Куренков Н.Н.

Инструкция «О мерах пожарной безопасности» на территории СНТ «Фруктовый Сад»

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий СНТ «Фруктовый Сад» (далее – товарищество) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми владельцами садовых участков и работниками товарищества.

1. Ответственность за пожарную безопасность на территории Товарищества в зданиях и сооружениях общего пользования несет председатель правления.

2. Ответственность за пожарную безопасность на участках с находящимися на них постройками несет член Товарищества или индивидуальный садовод (владелец участка).

3. Все члены и работники Товарищества должны допускаться к работе на его территории после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение членов и работников Товарищества мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

4. На территории СНТ «Фруктовый Сад» категорически запрещается:

а) поджигать мусор, древесные и растительные остатки вблизи строений, поджигать сухую траву на территории участка и перед забором вдоль проезжей части. Рекомендуется сжигать мусор в 200 литровых бочках под контролем;

б) разводить открытый огонь в сухую и ветреную погоду, а также при установлении особого противопожарного режима;

в) пользоваться неисправной электропроводкой и повреждённой изоляцией, завязывать провода, обёртывать электролампы бумагой, применять вместо плавких вставок «Жучки». Пользоваться электроутюгами,

электроплитками и др. приборами без специально несгораемых керамических, мраморных или кирпичных, металлических подставок;

г) пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки дыма до деревянных конструкций;

д) применять для растопки печей на твёрдом топливе бензин, керосин и другие жидкости, перекаливать печи, а также сушить дрова и одежду на них;

е) оставлять без присмотра печи, зажжённые керосинки, керогазы, примусы, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

ж) пользоваться газовыми плитами, керосинками в сараях и других подсобных помещениях;

з) курить и пользоваться открытым огнём в подвалах, чердаках, сараях и других местах, где имеются горючие материалы;

и) выбрасывать мусор, растительные и древесные остатки, организовывать свалки на территории Товарищества и за его пределами, на заброшенные участки, лесополосу и дорожный проезд;

к) размещать на проезжей части строительные материалы, крупногабаритные грузы, навоз, и др. препятствующие свободному проезду транспорта.

5. Территория товарищества в пределах противопожарных расстояний, а также участки, примыкающие к садовым домам, дачам и строениям, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

6. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам, предусмотренные для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, в зимнее время очищаться от снега и льда.

Владельцы участков должны постоянно очищать проезд вдоль забора от травы, кустов и деревьев, для свободного проезда транспорта, в т.ч. пожарных машин.

Владельцы временно неиспользуемых дачных участков должны содержать их в противопожарном состоянии – регулярно скашивать траву, вырубать «самосев» хвойных деревьев, не допускать свалки мусора. Территорию участка необходимо огородить.

7. Планировка и застройка территории товарищества, зданий и сооружений на территории товарищества должна осуществляться согласно СНиП – 30-02-97. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ширина ворот должна быть не менее 4.5м,

калитки – не менее 1м. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц – не менее 7,0м, для проездов – не менее 6.

8. В летний период у каждого садового дома, дачи и строения должна быть бочка с водой объемом не менее двухсот литров или огнетушитель, лопата, лом, топор, ведро и другие первичные средства пожаротушения.

9. При возникновении пожара:

а) незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного 112, председателю правления СНТ «Фруктовый Сад»;

б) до прибытия пожарных подразделений принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара подручными средствами;

в) организовать встречу и сопровождение пожарных подразделений к месту пожара.

10. *Рекомендуется владельцам дачных строений страховать их.*

Помните! Чтобы избежать беды на Вашем садовом участке надо соблюдать правила пожарной безопасности самому, требовать от родных, гостей и близких, предостерегать соседей!